



POZNÁMKA:

V ZMYSLE STN 33 3300
 NAJMEŇŠIA VZDIALENOSŤ ŽIVÝCH ČASTÍ
 OD NEŽIVÝCH NA VEDENÍ DO 1KV
 MÔŽE BYŤ 100mm.

ELEKTROINŠTALÁCIA

Rz = max. 10 Ohm

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel MITTER	AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
VYPRACOVAV	Ing. Pavel MITTER	ING. PAVEL MITTER
INVESTOR	Obec Hokočce	KUZMÁNYHO 23
OBJEDNÁVATEL	IKF Service, s.r.o., Poprad	060 01 KEŽMAROK

STAVBA	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	DÁTUM	11/2015	MIERKA	-
OBJEKT	v obci Hokočce	ČÍSLO ZAKÁZKY	1xA4	FORMÁT	1xA4
VÝKRES	POHĽADY VZOROVÉ	STUPEŇ PROJEKT	E1	Č. VÝKRESU	E1

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM. BEZ PÍSMENÉHO SÚHLASU AUTORA JE JEJ KOPÍROVANIE ALEBO ĎALŠIE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE TRETÍOU OSOUBOU ZAKÁZANÉ A TRESTNÉ.